



**Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**

**ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz**

Tel. (62) 598 55 00, 598 55 02, 598 55 03 Fax. (62) 598 55 01

NIP 618-00-42-976 REGON 250523916 [www.mzbm.kalisz.pl](http://www.mzbm.kalisz.pl)

Oznaczenie sprawy: ZP.271.1.21.2017

Kalisz, dnia 02.08.2017r.

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
*„Wymiana stolarki okiennej na stolarkę PCV w lokalach mieszkalnych administrowanym przez MZBM w Kaliszu”.*

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego (Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielam następujących odpowiedzi:

### **Pytanie:**

Proszę o podanie współczynnika przenikania ciepła dla całego okna.

### **Odpowiedź:**

Wartości współczynnika przenikania ciepła  $U$  dla całych okien będących przedmiotem zamówienia nie powinna być większa niż  $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ , natomiast dla szyb zespolonych podwójnie oszklonych o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż  $U=1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ .

DYREKTOR  
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

*mgr Marzena Wojterska*